



ZESTAWIENIE PRZEGRÓD:

ŚCIANY MUROWANE ISTNIEJĄCE		
OZNACZENIE W P.B.	OZN.ŚCIANY/SCHEMAT	DANE MATERIAŁOWE*
	Sci.Z1	ŚCIANA ISTN. ZEWNĘTRZNA Z1 – cegła dziurawka kl. "50" ocieplone wtórnie styropianem, FILAREK MEDYOKENNY – cegła pełna kl. "75" ocieplona supreną 3cm i wtórnie styropianem, MUREK PODOKIENNY – gazobeton 24cm, ocieplony wtórnie styropianem.
	Sci.Z2	ŚCIANA ISTN. ZEWNĘTRZNA Z2 – wykonana żwirobetonowa z betonu marki "90" gr. 15cm ocieplona gazobetonem gr. 12cm odmiary 0,5 –dytacja –istn. ściana –bud. sąsiedniego
	Sci.D1	ŚCIANA ISTN. DZIAŁOWA D1 – cegła dziurawka kl. "50" obustronnie tynkowana tynkiem wap. kat. III
	Sci.L1	ŚCIANA ISTN. DZIAŁOWA L1 – luxfery
ŚCIANY PROJEKTOWANE		
	SW1 REI120	ŚCIANA wewnętrzna projektowana wykonana w klasie odporności ogniowej REI 120, np. 1. z gazobetonu g.1400–2400kg/m ³ gr. 15cm, obustr. tynkowana tynkiem cem.–wap. 2. lub w systemie zabudowy suchej (np. ściana gr. 15,0cm na ruszcie C50 z obustronnym poszyciem z płyt GKF 3x12,5mm, z wypełnieniem 50mm wełną szklaną lub skalną o gęstości min. 10kg/m ³ , wykonana w systemie zapewniającym wymagania odporności ogniowej dla ściany SW1 t.j. REI 120)
	SW2 REI60	ŚCIANA wewnętrzna projektowana wykonana w klasie odporności ogniowej REI 60, np. 1. z gazobetonu g.1400–2400kg/m ³ gr. 14cm, obustr. tynkowana tynkiem cem.–wap. 2. lub w systemie suchej zabudowy (np. ściana gr. 12,5cm na ruszcie C50 z obustronnym poszyciem z płyt GKF 3x12,5mm, z wypełnieniem 50mm z wełny mineralnej lub skalnej o gęstości min. 10kg/m ³ , wykonana w systemie zapewniającym wymagania odporności ogniowej dla ściany SW2 t.j. REI 60)
	SW3 EI15	ŚCIANA wewnętrzna projektowana wykonana w klasie odporności ogniowej EI 15, o izolacyjności akustycznej 45dB, np. 1. z gazobetonu g.1400–2400kg/m ³ gr. 12cm, obustr. tynkowana tynkiem cem.–wap. 2. lub w systemie suchej zabudowy (np. ściana gr. 11,2cm na ruszcie C75 z obustronnym poszyciem z płyt GKF 1x12,5mm/2x12,5, z wypełnieniem 75mm z wełny mineralnej lub skalnej o gęstości min. 14,5kg/m ³ , wykonana w systemie zapewniającym wymagania odporności ogniowej dla ściany SW3 t.j. EI 15, 45dB)
	SW4 HP	ŚCIANA projektowana zabudowy wnek hydrantowych 1. np. ściana osłonaowa systemowa, np. 50mm stelaż + wełna szklana 15kg/m ³ + 1xpłyta cementowa 13mm + płyta GKB (12,5mm)

c.d.

	SW5 REI120	PRZEGRODA istniejąca, doprowadzenie ściany do klasy odporności ogniowej REI 120 układ warstw: 1. istniejąca ściana z cegły dziurawki kl. "50", z projektowaną okładziną np. systemowa ściana osłonaowa wyk. od wewnątrz pomieszczenia OP3 w klasie odporności ogniowej REI 120 (np. ściana osłonaowa na ruszcie z profili CW 50 z czterokrotnym poszyciem z płyt GKF DF (2x15+2x12,5), wykonana w systemie spełniającym wymagania odporności ogniowej dla ściany SW5 t.j. REI 120). Uwagi: zachować istn. szerokość korytarza.
	SW6 REI60	PRZEGRODA istniejąca, doprowadzenie ściany do klasy odporności ogniowej REI 60 układ warstw: 1. istniejąca ściana z cegły dziurawki kl. "50", z projektowaną okładziną np. systemowa ściana osłonaowa wyk. od wewnątrz pomieszczenia PG.2 w klasie odporności ogniowej REI 60, (np. ściana osłonaowa na ruszcie z profili CW75 z trzykrotnym poszyciem z płyt GKF DF (3x12,5), wykonana w systemie spełniającym wymagania odporności ogniowej dla ściany SW6 t.j. REI 60). Uwagi: zachować istn. szerokość korytarza.
	SZ7 0,20	ŚCIANA zewnętrzna projektowana (min. współczynnik przenikania ciepła U _(naa) = 0,20W/(m ² K)) układ warstw (od zewnątrz): – 10 mm – tynk silikonowy, – Siatka na kleju – 150 mm – płyty z wełny skalnej o współczynniku niegorszym niż λD = 0,032 W/m ² K, – 250 mm – ściana P+W λD = 0,313 W/m ² K, – 15mm –tynk gipsowy kat. IV
HP		– lokalizacja hydrantów ppoz. – hydrant natynkowy DN25
HP		– lokalizacja hydrantów ppoz. – hydrant wtynkowy poprzeczny DN25
PPOŻ		– przejścia przez przegrody ppoz. (wykonać w klasie odporności ogniowej ścian)
		– przejścia przez przegrody ppoz. (wykonać w klasie odporności ogniowej stropów)
* Ściany o wymaganej, podanej w projekcie klasie odporności ogniowej po wyborze przez wykonawcę konkretnego systemu posiadającego niezbędne aprobaty techniczne – wykonać wg rysunków warsztatowych dostawcy systemu.		

UWAGI:

- Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać oznakowanie CE lub znak towarowy B i deklarację właściwości użytkowych, zgodnych z PN lub oceną techniczną.
- Przed zamówieniem materiałów wymiary sprawdzić w naturze.
- Wszelkie nieścisłości i niezgodności projektu ze stanem faktycznym konsultować z zespołem autorskim.
- Wymiary podano z uwzględnieniem okładzin ścian.
- Powierzchnię pomieszczeń błądzących poza granicami opracowania lub niedostępnych podano na podstawie udostępnionej dokumentacji archiwalnej lub szacunkowo.
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic.
- Stalarkę okienną i drzwiową wymierzać z natury po wykonaniu otworów.
- Otwory w ścianach dostosować do konkretnego typu okien i drzwi. Stalarkę okienną i drzwiową realizować w oparciu o rysunki warsztatowe wykonawcy lub wybranego producenta (uwzględniającę podaną w projekcie wymaganą powierzchnią czynną okien i drzwi napowietrzających i odpowietrzających).
- Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem konstrukcyjnym i projektami branżowymi.
- Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane, ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu w formie pisemnej przed przystąpieniem do robót. Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia jej odniesień do architektury i pozostałych branż.
- Zespół autorski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone samowolnie, niezgodnione i nieopiniowane przez w/w zespół. Wszystkie zmiany należy uzgodniać pisemnie.
- Poszczególne elementy budynku wykonać w podanej na rys. klasie odporności ogniowej.
- Przejścia przez elementy oddzielen przeciwpożarowych wykonać w podanej na rys. klasie odporności ogniowej danego oddzielenia.
- Sprawdzić przebiega instalacyjne, przejścia przez stropy i ściany pod względem zgodności z projektami branżowymi.
- Po wyborze przez wykonawcę konkretnego systemu wykonania ścian oraz obudowy ścian w podanej klasie odporności ogniowej roboty prowadzić w oparciu o rysunki warsztatowe dostawcy wybranego systemu.
- Wszystkie ścianki związane z budową instalacji wykonać po montażu instalacji.
- Narożniki ścian należy wzmocnić perforowanymi narożnikami.
- W ościeżach ścian wyk. w systemie suchej zabudowy trzeba stosować profile wzmocniające.
- Dokonać przeglądu stanu istniejących balustrad schodowych. W przypadku stwierdzenia ich niezgodności z obecnymi przepisami wykonawca zobowiązany jest do wykonania rysunków warsztatowych dostosowania balustrad do obowiązujących przepisów.
- Poszczególne gotowe urządzenia montowane w budynku – według odrębnych wytycznych producenta i jego rysunków technicznych oraz rysunków adaptacyjnych i warsztatowych wykonawcy. Wszelkie podłączenia instalacji do pomieszczeń i urządzeń wykonać w/g wytycznych producenta. Proponowane rozwiązania uzgodnić z projektantami branżowymi.
- Inwestycję realizować w oparciu o projekty wykonawcze, które są nadrzędne w/s do projektu architektoniczno–budowlanego i projektu technicznego.
- Kontrola atestów, certyfikatów i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest po stronie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Instalację oddymiania klatki schodowej, instalację hydrantową instalację instalację c.o. oraz instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego realizować instalację w oparciu o projekty branżowe (projekt inst. sanitarnej i elektrycznej).

LEGENDA W oparciu o projekty branżowe (projekt inst. sanitarnej i elektrycznej).

LEGENDA	
	GRANICE OPRACOWANIA
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE – w/g zestawienia ścian
	PRZEGRODY PROJEKTOWANE – w/g zestawienia ścian
	PROJEKTOWANE ROZBIORKI
	PROJEKTOWANE ZAMKNIĘCIA OTWORÓW W ŚCIANACH ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWE.
	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAMKNIĘĆ OTWORÓW W ŚCIANACH ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻ.

PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
INWESTYCJA:	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM.ADAMA MICKIEWICZA PRZY UL.ORYLSKIEJ 9 W CIECHANOWIE DO WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH	
ZAKRES:	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
ADRES:	UL.ORYLSKA 9, 06–400 CIECHANÓW (id 140201_1.0010.739)	
INWESTOR:	Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie ul.17 Stycznia 7 06–400 Ciechanów	
RYSEK:	PRZĘKRÓJ B-B	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	int. arch. Andrzej Strużewski 7/59, MAZ/BO/1054/02 upr. bud. arch. 364 (lic. ul. z 1939r. w 34, poz. 218)	DATA: 06.2022r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr int. arch. Agata Adamczyk MA/04/12, MA-2461 upr. bud. w specj. architektonicznej 30.	NR RYS. W-6