


Oświetlenie awaryjne - tryb pracy: "na ciemno"  
Oświetlenie ewakuacyjne (kierunkowe) - tryb pracy: "na jasno"

Oprawy awaryjne:

AW1	iTECH M1
AW2	ONTEC R M1
AW3	ONTEC R C1
AW	ONTEC S W1 COLD + zestaw ścienny
EW1	ONTEC S M1
EW2	ONTEC G

UWAGA:  
OKREŚLENIA MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH I NAZW HANDLOWYCH  
UŻYTO W CELU DOSTATECZNIE DOKŁADNEGO OPISANIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.  
W KAŻDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.



LEGENDA :

HP LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

SYSTEM ODDYMIANIA :

- napęd elektryczny zębatkowy
- napęd elektryczny drzwiowy
- przycisk przewietrzania LT 43 PL
- przycisk oddymiania RT 45
- RZN centrala sterowania oddymianiem RZN 4416-M
- optyczna czujka dymu OSD 23
- puszka przyłączeniowa o odporności ogniowej
- czujka wiatr-deszcz WRG 82
- sygnalizator akustyczny konwencjonalny SA-K5N z puszką PIP-1A
- Przycisk wyjścia awaryjnego w obudowie z szybką

W TB-2, za zabezpieczeniem obwodu oświetlenia korytarza, zamontować wyłącznik nadprądowy 1P 6A dla obwodu oświetlenia awaryjnego.

Inwestor: POWIAT CIECHANOWSKI  
z siedzibą w Ciechanowie  
ul. 17 STYCZNIA 7, 06-400 Ciechanów

Nazwa zamierzenia: PROJEKT WYKONAWCZY  
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH  
Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU  
SZKOŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA  
PRZY UL. ORYLSKIEJ 9 W CIECHANOWIE  
DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Identyfikator działek: JEDN. EWID. 140201\_1.0010.739  
06-400 CIECHANÓW, ul. ORYLSKA 9

Biuro projektowe: "MATBUD" MATEUSZ MADEJ  
ul. CZERWONYCH BERETÓW 12/7  
00-910 WARSZAWA

Temat rysunku: RZUT II PIĘTRA  
INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Branża: ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inż. Mateusz Madej w specjalności instalacje elektryczne upr. MAZ/0584/PWBE/16

Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Madej w specjalności instalacje elektryczne upr. UAN-8386/39/87

Nr arch.: 01/07	Stadium: PW	Element: T3	Nr rys.: E-07	Rewizja: 00	Skala: 1:100	Data: 07.2022
-----------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------	---------------

TPpoż/2 - HDGs FE180/E90 3x4 mm2 - COD  
TG/48:N2XH FE180/E90 4x1,5 - oświetlenie awaryjne

HDGs PH90 3x2,5  
napęd elektryczny w oknach na II piętrze  
i w drzwiach wejściowych do kl. sch.

2\*YnTKSY 1x2x0,8 - czujki optyczne dymu  
HTKSH PH90 3x2x0,8 - przyciski oddymiania  
HDGs PH90 2x1,0 - sygnalizatory akustyczne

HDGs PH90 3x2,5  
przycisk wyjścia awaryjnego z szybką