

UWAGA:
OKREŚLENIA MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH I NAZW HANDLOWYCH
UŻYTO W CELU DOSTATECZNIE DOKŁADNEGO OPISANIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
W KAŻDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.

Oświetlenie awaryjne - tryb pracy: "na ciemno"
Oświetlenie ewakuacyjne (kierunkowe) - tryb pracy: "na jasno"

Oprawy awaryjne:

AW1	iTECH M1
AW2	ONTEC R M1
AW3	ONTEC R C1
AW	ONTEC S W1 COLD + zestaw ścienny
EW1	ONTEC S M1
EW2	ONTEC G

LEGENDA :

HP LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

SYSTEM ODDYMIANIA :

- napęd elektryczny zębatkowy
- napęd elektryczny drzwiowy
- przycisk przewietrzania LT 43 PL
- przycisk oddymiania RT 45
- RZN centrala sterowania oddymianiem RZN 4416-M
- optyczna czujka dymu OSD 23
- puszka przyłączeniowa o odporności ogniowej
- czujka wiatr-deszcz WRG 82
- sygnalizator akustyczny konwencjonalny SA-K5N z puszką PIP-1A
- Przycisk wyjścia awaryjnego w obudowie z szybką
W TB-1, za zabezpieczeniem obwodu oświetlenia korytarza, zamontować wyłącznik nadprądowy 1P 6A dla obwodu oświetlenia awaryjnego.

Inwestor:
POWIAT CIECHANOWSKI
z siedzibą w Ciechanowie
ul. 17 STYCZNIA 7, 06-400 Ciechanów

Nazwa zamierzenia: **PROJEKT WYKONAWCZY**
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU
SZKOŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA
PRZY UL. ORYLSKIEJ 9 W CIECHANOWIE
DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Identyfikator działek:
JEDN. EWID. 140201_1.0010.739
06-400 CIECHANÓW, ul. ORYLSKA 9

Biuro projektowe: **"MATBUD" MATEUSZ MADEJ**
ul. CZERWONYCH BERETÓW 12/7
00-910 WARSZAWA

Temat rysunku: RZUT I PIĘTRA
INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Branża: ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inż. Mateusz Madej w specjalności instalacje elektryczne upr. MAZ/0584/PWBE/16 Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Madej w specjalności instalacje elektryczne upr. UAN-8386/39/87 Podpis:

Nr arch.: 01/07 Stadium: PW Element: T3 Nr rys.: E-06 Rewizja: 00 Skala: - Data: 07.2022