

Ciechanów, dnia 19.06.2024 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów

PCUW.260.3.2.2024

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.:

**„Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych
-Etap II -winda zewnętrzna”**

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Pytanie 1

Prosimy o określenie typu i przekroju kabla zasilającego windę.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową do zasilania windy jest przewidziany przewód typu YDY 5 x 10 mm².

Pytanie 2

Zgodnie z projektem zasilenie windy z istniejącej rozdzielni głównej jest nie możliwe - wniosek z wizji lokalnej. Sugerujemy modernizację (wymiana wszystkich zabezpieczeń i obudowy) istniejącej rozdzielni RG. Czy uwzględnić modernizację istniejącej rozdzielni RG w kosztorysie?

Odpowiedź:

Zasilanie windy jest przewidziane z istniejącej rozdzielni głównej RG. Zgodnie z projektem należy rozbudować istniejącą rozdzielnicę główną RG.

Pytanie 3

Czy wymagany jest zjazd pożarowy windy?

Odpowiedź:

Zjazd pożarowy windy jest wymagany.

Pytanie 4

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykonał 3 windy żelbetowe (osobowe) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o wartości 21 900 000,00zł?

Odpowiedź:

Zgodnie ze SWZ Zamawiający wymaga doświadczenia polegającego na wykonaniu szybu windy zewnętrznej wraz z dostawą i montażem przy budynku użyteczności publicznej o wartości całego zadania minimum 500.000,00 zł brutto.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu po otwarciu ofert.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

/-/ Kierownik Zamawiającego